

Tabuľka č. 7A - Bilancia potreby elektrickej energie - ZaD č.3 (NO, VO)

Tabuľka sa mení a dopĺňa nasledovne :

Lokalita FPB	Funkčné využitie územia	Merná jednotka		Príkon v kW/b.j.	Príkon v kW/m ²	Súdobosť (β)	NO	VO
		bytová a ubytov. Jednotka	podlaž. plocha v m ²				Pp v kW	Pp v kW
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MC 1 – Bystričany								
<i>Mení sa funkčné využitie lokality - FPB 1.8 z výrobného územia na :</i>								
1.8	OÚ / IBV	3		11		0,56	18,48	-
<i>Delí sa lokalita FPB 1.25 na 1.25A, 1.25B a dopĺňa sa lokalita FPB 1.27 :</i>								
1.25A	OÚ / IBV	22		11		0,36	87,12	-
1.25B	OÚ / IBV	27		11		0,36		106,92
1.27	RÚ / INT		4 247		0,04	0,80	135,90	
MC 2 – Chalmová								
<i>Bez zmeny</i>								
MC 3 – Vieska								
<i>Bez zmeny</i>								
<i>Celkové bilančné údaje sa menia nasledovne :</i>								
Spolu MC 1, 2, 3							10 639,57	470,41
Verejné osvetlenie			3%		-	-	289,43	14,11
Celkom potreba el. energie							10 929,00	484,52

Vysvetlivky :

FPB - funkčno-priestorový blok

MC - miestna časť

NO - návrhové obdobie

VO - výhľadové obdobie

OÚ / IBV - obytné územie / individuálne bytová výstavba

RÚ / INT / EXT - rekreačné územie / intenzívne / extenzívne