

Tabuľka č. 9B - Tepelný príkon a potreba tepla pre výhľadové obdobie - VO k r. 2045

tab. č. A.2.11.3.3.2

Tabuľka sa mení nasledovne :

FPB (lokalita)	Rozvojové funkčné plochy									
	Forma využitia	Bývanie			Vybavenosť a rekreácia		Výroba - priemysel		Celkom	
		Počet	Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla	Tepelný príkon	Potreba tepla
		b.j.	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok	MW	GJ/rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<i>Vkladá sa po rozčlenení lokality FPB 1.25 časť FPB 1.25B</i>										
1.25B	OÚ / IBV	27	0,243	1 755					0,243	1 755
celkom		31	0,268	1 945	1,233	1 279			1,501	3 224

Vysvetlivky :

- IBV - individuálna bytová výstavba
- b.j. - bytová jednotka
- OV - občianska vybavenosť
- RV - rekreačná vybavenosť
- RÚ-EXT - rekreačné územie extenzívne
- V-PR - výroba priemyselná
- V-PO - výroba poľnohospodárska
- VSÚ - výrobné služby účelové
- PDTZ - prevádzkové dopravné a technické zariadenia

** redukovaná hodnota vyjadruje prírastok potrieb tepla k NO 2030 po korekcii realizačnými koeficientami k_{rb}, k_{rv} a k_{rp}
Reálna hodnota uvedených realizačných koeficientov bola stanovená nasledovne:

- byty - k_{rb} = 0,6
- vybavenosť a rekreáciu - k_{rv} = 0,6
- priemysel - k_{rp} = 0,6